



**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:**

1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - zgodnie z normą NSEP-E-004 dla linii kablowych.
2. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą NSEP-E-001

Samoczynne wyłączenie zasilania dla słupów oświetleniowych - uziemienie.

Druga klasa ochronności dla opraw oświetleniowych - izolacja.

		<b>" EUROUZIOM " Zbigniew Braszak</b> <b>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE</b> <b>POZNAŃ ul. Bielska 24</b>	
		Nazwisko i imię Projekt. mgr inż. Zbigniew Braszak upr. bud. 173/89/PW	Pdpis 
Data: 11.2011	Nazwa rys. <b>Schemat ideowy zasilania</b>		Nr rys. <b>3</b>
Skala: -			