



UWAGI:

Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworu na budowie.
 Zastosować nawietrzaki zgodnie z rysunkiem rzutów kondygnacji.
 Przekrój netto otworów lub szczelin wentylacyjnych w drzwiach wewnętrznych powinien wynosić co najmniej 80cm².

↑ nawietrzak okienny ciśnieniowy 30m³/h montowany w górnej części okna

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| TEMAT | | PROJEKT BUDOWLANY CENTRUM ADMINISTRACYJNO - KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO Z INSTALACJAMI: GAZOWĄ, WODNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNĄ, TELETECHNICZNĄ I OŚWIETLENIA TERENU | | JEDN. PROJEKTOWA | |
| ADRES | | Obrzycko, dz. nr 173/2, 179, 182 obręb 0001 | | PNIĘWSKI ARCHITEKCI ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia www.architektgdynia.com.pl | |
| PROJ. w spec. architektonicznej | arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009 | PODPIS | | INWESTOR | GMINA OBRZYCKO 64-520 Obrzycko, Rynek 19 |
| SPR. w spec. architektonicznej | arch. Grzegorz Ziłek upr. nr PO/KK/423/2011 | | | FAZA | PROJEKT BUDOWLANY |
| opracował/a | arch. Magdalena Skołucka arch. Szymon Czech arch. Joanna Chojna arch. Wojciech Zajączkowski | | | BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| TYTUŁ | ZESTAWIENIE STOLARKI S1 - S4 | | | SKALA | 1:100 |
| | | | | DATA | grudzień 2016 |
| | | | | NR RYS. | A14 |