

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

**„BUDOWA SZATNI KLUBU SPORTOWEGO ZE STALOWYCH KONTENERÓW MODUŁOWYCH
W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY”**

nr ogłoszenia: **518508-N-2018** z dnia **14.02.2018 r.**

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie informacji na temat przetargu: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby.

A mianowicie:

- na projekcie nie ma uwzględnionych drzwi od WC
- wysokość całkowita konteneru (z rys. można wywnioskować iż najniższy pkt wynosi 2,52 cm przyjmując, że oś górna i dolna ma 2,40 cm).

Odpowiedź:

Wysokość dolna - konst. 2,52 + pł. dach 12 = 2,64 cm

Wysokość górna - konst. 2,76 + pł. dach 12 = 2,88 cm

(spadek 5%)

W pomieszczeniu WC uwzględnić drzwi - 2 szt.