

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA SZATNI KLUBU SPORTOWEGO ZE STALOWYCH KONTENERÓW MODUŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY”

nr ogłoszenia: **518508-N-2018** z dnia **14.02.2018** r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji kontenerów wg. technologii Wykonawcy (tzn. słupy, kształtowniki o innych wymiarach, niż te, które są wyszczególnione w opisie konstrukcyjnym przetargu)?**

Tak, pod warunkiem dostarczenia projektu z obliczeniami.

- 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi z następujących warstw (bez konieczności wylewki), zachowując przy tym parametry przenikalności cieplnej – od spodu blacha trapezowa T6, docieplenie 100mm z wełny mineralnej lub styropianu, ruszt stalowy, płyta OSB, wykładzina PCV?**

Tak.

- 3. W opisie i na rysunkach występują różnice w kwestii płyt warstwowych na ścianach zew. Rozumiem, iż należy trzymać się współczynnika przenikalności cieplnej, a co za tym idzie – w dachu i na ścianach zew. zastosować płytę warstwową z rdzeniem poliuretanowym (czy w dachu Zamawiający dopuszcza użycie płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym grubości 100mm i dociepleniu wełną mineralną, tak aby całość spełniała wymagany współczynnik przenikalności cieplnej?), a ściany wew. z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym?**

Płyta warstwową z rdzeniem poliuretanowym.

- 4. Czy Zamawiający dopuszcza wys. zew. kontenerów 2920mm (wew. 2500mm)?**

Tak.

- 5. Czy rozbiórka istniejącego obiektu jest częścią zamówienia?**

Nie. Rozbiórka po stronie Gminy.

- 6. Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu wyceny zamówienia?**

Nie. Ze względu na pozyskiwanie środków zewnętrznych termin nie zostanie przedłużony.