

PZP.271.3.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „**Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II**”

nr ogłoszenia: **584877-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.**

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy jest możliwa zmiana podłogi z na gruncie na podłogę stalowa z izolacją z wełny mineralnej $u=0,3$?

Podłoga systemowa:

- **wykładzina PCV walor**
- **płyta MFP 22 mm**
- **wełna mineralna 120 mm 0,3**
- **blacha denna**

Tak, wyrażamy zgodę.

2. Zmiana fundamentu otokowego na punktowy?

Tak, wyrażamy zgodę.

3. Likwidacja wykończenia elewacji drewnianej na elewację z płyty warstwowej standardowo liniowana.

Tak, wyrażamy zgodę.

4. Zmiana płytek ceramicznych w przedsionku na poz-bruk.

Tak, wyrażamy zgodę.

5. Niezgodność w projekcie na wszystkich przekrojach mamy płytę warstwową styropianową 120 mm ściana i dach. A założone współczynniki w opisie nie łapią się na styropian tylko na poliuretan. Należy albo zmienić zakładane współczynniki albo płytę.

Przyjąć styropian.

6. Prosimy o zmianę w kaucjach 2,5% zwrotne po odbiorze inwestycji i 2,5% na 3 lata.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach i wysokościach:

- a. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
- b. 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.