

Obrzycko, 06.09.2021 r.

PZP.271.13.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Modernizacja systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym”, nr sprawy PZP.271.13.2021

Gmina Obrzycko działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

- 1. Zwracam się do Zamawiającego o zmianę zapisu pkt 20 par 8 umowy „Obowiązki Wykonawcy” dot. dostarczenia do odbioru końcowego protokołu UDT z uwagi na to, że Użytkownik jest w obowiązku zgłoszenia do UDT i ponosi z tym związane koszty. Wykonawca jest w obowiązku dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów urzędzeń wymaganych przez UDT;**

Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty dotyczące urządzenia niezbędne do zgłoszenia w UDT.

- 2. Zwracam się o wyjaśnienie przedmiaru 1.2 poz. 15 „Montaż zbiornika gazu z osprzętem” z uwagi na to, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stwierdza, że montaż zbiorników wraz z ścieżką gazową wykona dostawca gazu.**

W zakresie Wykonawcy roboty związane z wykonaniem wykopu pod zbiorniki, wykonanie płyty pod zbiorniki. W zakresie wykonawcy leży współpraca z Dostawcą gazu w zakresie robót ziemnych zgodnie z przedmiarem.

- 3. Proszę o uzupełnienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nakładów rzeczowych dot. rozbiórki kotłowni i demontażu istniejących kotłów i armatury.**

W zakresie robót Wykonawcy nie wchodzi rozbiórka istniejącej kotłowni lecz zaślepienia, połączenia do istniejącej instalacji i w razie czego usunięcie zbędnych elementów istniejącej instalacji.

- 4. Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych dot. między innymi demontażu otwartego naczynia co powoduje zmianę w instalacji c.o. z otwartej na zamkniętą tj. odcięcie centralnego odpowietrzenia i zastąpienie odpowietrznikami automatycznymi wraz z zaworami.**

Prace związane z demontażem istniejącego otwartego naczynia i zastąpienie odpowietrznikami automatycznymi wraz z zaworami będzie przedmiotem osobnego zlecenia lub Aneksu do Umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki pisarskiej w Zał nr 2 - wzór umowy. Zmiana polega na wykreśleniu z §14 Kary umowne - pkt 8. Powyższa modyfikacja nie ma wpływu na termin składania ofert.

WÓJT

Irena Rakowska