

Obrzycko, 29.01.2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na: „**przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków**”, zlokalizowanej na działce nr. 27/22 obręb geodezyjny Kobylniki

w y d a n o p o s t a n o w i e n i e

stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu w powyższej sprawie, po uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

1. Wszystkie planowane elementy, obiekty i urządzenia techniczne i technologiczne związane z procesem oczyszczania i transportu ścieków wykonać jako szczelne.
2. Odwodniony i poddany higienizacji osad składować okresowo na projektowanej szczelnej płycie żelbetowej wykonanej w formie zadaszanej wiaty w sposób umożliwiający odprowadzenie odcieków do kanalizacji technologicznej oczyszczalni, do czasu przekazania go podmiotom do dalszego zagospodarowania.
3. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
4. Na terenie oczyszczalni, w związku z realizacją przedsięwzięcia, zainstalować urządzenia o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającym wartości wskazanej w poniższej tabeli:

Lp.	Punktowe wszechkierunkowe źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej A LAW [dB] do	Liczba
1.	Przepompownia główna	55	1
2.	Zbiornik SBR	76	1
3	Stacja dmuchaw (złożona z dwóch dmuchaw)	72 (każda z dmuchaw)	1
4.	Zestaw wentylatorów dachowych	74	1

6. Urządzenia wskazane w powyższej tabeli umieścić w centralnej części działki nr ewid. 27/22 obręb Kobylniki gmina Obrzycko, z zachowaniem co najmniej 10 m pasa buforowego pomiędzy miejscem lokalizacji źródeł, a granicą działki (od strony południowo wschodniej);
7. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
8. Na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a na postoju maszyn


budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;

9. W miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, własnych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
10. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
11. Rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych zaprojektować i wykonać do przepustowości $Q_{d/śr} = 150\text{m}^3/\text{dobę}$, $Q_{d/\text{max.}} = 225\text{m}^3/\text{dobę}$ i obciążeniu 800RLM;
12. Ścieki oczyszczone do wymaganej przepisami jakości, należy odprowadzić do odbiornika, tj. do ziemi poprzez rów melioracyjny S-II zgodnie z warunkami i przepisami szczegółowymi;
13. Powstające w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady (nr. zużyte sorbenty) osady technologiczne i inne substancje należy gromadzić w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie regularnie usuwać z terenu oczyszczalni i przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

P o u c z e n i e

Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko al. Jana Pawła II 64-520 Obrzycko, tel 61-29-13-065 wew. 212), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.

Na postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.



W Ó J T
Irena Rakowska

Do informacji:

1. bip Gminy Obrzycko: <http://bip.obrzycko.pl/>
2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko,
al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
3. Strony według rozdzielnika

sporządził : Paweł Klause