

PZP.271.5.2022

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT SWZ**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko”, nr sprawy PZP.271.5.2022

Gmina Obrzycko działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

- 1. W załączonej dokumentacji projektowej założono odwadnianie osadu na prasie dwugłowicowej talerzowo-śrubowej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy jednogłowicowej ślimakowej z sitem stałym o wydłużonym wale napawanym węglikiem wolframu? Z praktyki eksploatacyjnej wiadomo, że talerze ruchome po pewnym czasie ulegają zużyciu, narażając użytkownika na koszty wymiany zużytych talerzy (pierścieni) prasy.**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył i zamontował prasę talerzowo- śrubową zgodnie z zapisami w STWiORB branży sanitarnej.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**WÓJT**  
*Irena Rakowska*