

PZP.271.10.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY, GM. OBRZYCKO - ETAP II”, nr sprawy PZP.271.10.2022

Gmina Obrzycko działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Podane przez Zamawiającego parametry dla nawierzchni ze sztucznej trawy są charakterystyczne dla włókien monofilowych. Nadmieniamy, że traw z dtexem min.11000 i gęstością min. 97000włókien/m2 nie produkuje się z włókien fibrylowanych. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego rodzaju włókna z „włókna fibrylizowanego” na zapis „włókno monofilowe”.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. Dopuszcza się zastosowanie traw o włóknach monofilowych.

Pytanie 2

Wśród wymaganych dokumentów Zamawiający określił dokumenty typowe dla nawierzchni poliuretanowych. Zarówno norma PN-EN 14877-2008 jak również certyfikat IAAF jest charakterystyczny właśnie dla nawierzchni z poliuretanu. Obowiązującą normą dla sztucznych traw jest obecnie norma EN 15330-1.

Zatem wnosimy o zmianę zapisu na wymaganie dokumentów standardowych dla nawierzchni ze sztucznej trawy tj.:

- raport z badań specjalistycznego laboratorium potwierdzający minimalne parametry nawierzchni na zgodność z normą powszechnie obowiązującą dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 lub PN-EN 15330-1:2014.**
- atest PZH na nawierzchnię**
- karta techniczna oferowanej nawierzchni wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na te inwestycję**
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję;**
- próbka sztucznej trawy**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

Pytanie 3

Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników niezależnych od wykonawcy, co wymaga uzupełnienia.

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:

- *wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi,*
- *siły wyższej,*
- *wystąpienia klęsk żywiołowych,*
- *sytuacji związanych z zachorowaniem na COVID-19.*

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie 4

Proszę o dopuszczenie faktur częściowych do wartości 80% wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej: <https://www.bgk.pl>. Zaktualizowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ - w załączeniu.

Pytanie 5

Projekt przewiduje dla boiska wielofunkcyjnego nawierzchnię PU typu NATRYSK, czyli nawierzchnię dedykowaną na bieżnię a nie na boiska tego typu jak zamawiane.

Rekomendujemy zmianę nawierzchni na boisko wielofunkcyjne na nawierzchnię PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm), która jest znacznie trwalsza od nawierzchni PU typu NATRYSK. Struktura wierzchniej warstwy nawierzchni PU typu NATRYSK jest bardziej chropowata niż typu EPDM 2S dlatego jest dedykowana na bieżnię a nie na boiska wielofunkcyjne.

Czy Zamawiający zmienia typ nawierzchni PU na boisku wielofunkcyjne na typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm)?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania proponowanego przez oferenta.

Pytanie 6

Proszę o jednoznaczne określenie kolorystyki nawierzchni PU ponieważ ma to wpływ na cenę. Informujemy, że podstawowym kolorem i najczęściej stosowanym jest kolor ceglasto-czerwony.

Zamawiający dopuszcza kolor ceglasto-czerwony, jednakże na zaznaczonych na rysunku elementach należy wykonać nawierzchnie o innym odcieniu. Ostateczna kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem.

Pytanie 7

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Jeżeli wymienione granulaty z recyklingu spełniają takie same normy i posiadają takie same właściwości oraz posiadają takie same warunki gwarancyjne co granulaty z pierwotnej produkcji zamawiający nie widzi przeszkód w zastosowaniu granulatów z recyklingu.

Pytanie 8

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Wszystkie znane przebiegi sieci zostały wykazane na mapie do celów projektowych i rysunkach projektowych.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Pytanie 11

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Potwierdzamy.

Pytanie 12

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Nie.

Pytanie 13

W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływającą negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 14

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert (zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp).

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
Irena Rakowska